

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro LE_0893304032_00_M_RK I

**Tämä on käänös saksankielisestä.
Epäilyksissä pätee saksankielinen alkuperäisilmoitus.**

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistenumero:

WÜRTH SYSTEM RK I, WÜRTH SYSTEM RK I LIGHT**Tuotenumerot:**

**0893 304 032, 0893 304 033, 0893 304 040, 0893 304 050, 0893 304 063, 0893 304 075,
0893 304 090, 0893 304 110, 0893 304 125, 0893 304 140, 0893 304 160, 0893 304 180,
0893 304 200, 0893 304 225, 0893 304 250, 0893 304 280, 0893 304 300, 0893 304 315,
0893 304 355, 0893 304 400, 0893 304 811, 0893 304 812, 0893 304 814, 0893 304 816,
0893 304 832, 0893 304 840, 0893 304 850, 0893 304 863, 0893 304 875, 0893 304 890**

2. Tyypin, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään

Eränumero: katso pakkaus

3. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Tuotetyyppi	Putkivaippa
Käytettäväksi	putkilaipoissa
Materiaali	Putkivaippakotelo: Teräslevy
	Palosuojaan panos: Eristyksen muodostava materiaali

4. Valmistaja 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti

**Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12 · 17
D - 74653 Künzelsau**

5. Valtuutettu edustaja 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Epärelevantti

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät liitteen V mukaisesti

Järjestelmä 1

7. a) Jos rakennustuotteen suoritusasteoilmoitus perustuu yhdenmukaistettuun standardiin

Epärelevantti

7. b) Kun kyse on suoritusasiloituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Teknistä arvioinnista vastaava laitos:

Deutsches Institut für Bautechnik

on antanut seuraavan:

ETA-15/0515, 23. syyskuuta 2015

perusteena:

ETAG 026 osa 2, tammikuuta 2008

Ilmoitettu sertifiointilaitos:

**Materialprüfanstalt für das Bauwesen (rakennusalan
materiaalintarkastusvirasto), Braunschweig, (0761)**

on hoitanut järjestelmän 1 mukaisen suoritusason pysyvyyden arviointia ja varmentamista koskevat tehtävät

ja antanut seuraavan:

Yhdenmukaisuussertifikaatti 0761-CPR-0489

8. Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusasot:

Perusominaisuudet	Mittausmenetelmä	Suoritusaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmit
Palokäyttäytyminen	Komission päätöksen 96/603/EY mukaan	Putkivaippakotelo: Luokka A 1	ETAG 026 osa 2
	SFS-EN 13501-1	Palosuojaan panos: Luokka E	ETAG 026 osa 2
Palonkestävyys	SFS-EN 13501-2	EI 120-U/U tai EI 180-U/C tai EI 240-U/C. Katso ETA 15/0515.	ETAG 026 osa 2
Kestävyys ja käyttöön soveltuvuus	SFS-EN ISO 12944 ja EOTA TR 024: Marraskuu 2006	Käyttöluokka X	ETAG 026 osa 2

9. Jos on käytetty asianmukaista teknistä asiakirjaa ja/tai teknistä erityisasiakirjaa 37 ja 38 artiklan mukaisesti

Epärelevantti

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasiloitus on asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Frank Wolpert
(Prokuristi- tuotehallinnon johtaja)
Künzelsau, 28.04.2016



TKT Siegfried Beichter
(Prokuristi- laadunjohtaja)