

## SUORITUSTASOILMOITUS

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:  
Sealfire W150 CE Paisuva palokatkomassa. Artnro 5893 305 150
2. Tyyppi , erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa , kuten 11 artiklan kohdassa 4 edellytetään:  
ETA 13/0341; eränumero, kts. pakkaus.
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelman mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai käyttötarkoitukset:  
Komposiitti- ja muoviputki- / kaapeliläpivientien tiivistäminen. kts. ETA 13/0341.
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi t ia tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten artiklan 11 kohdassa 5 edellytetään:  
Neutron Fire Technologies Ltd., Shire Hall, Quay Street, Lostwithiel, Cornwall PL22 0BS, UK.
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat artiklan 12 kohdassa 2 eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite josta tähän saa yhteyden:  
Wurth Oy, Hyvinkääntie 1, 11710 Riihimäki, Finland.
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät liitteen V mukaisesti:  
Järjestelmä 1.
7. Suoritustasoarvion perusta:  
European Technical Assessment ETA 13/0341: Myöntänyt UL International (UK) Ltd. ETAG 026-2 pohjalta. UL vastaa myös liitteen V kolmannen osapuolen valvonnasta järjestelmän 1 mukaan ja on myöntänyt CoC:n 0843 – CPD – 0137.
8. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Palonkestävyys	EI240 saakka, kts. ETA 13/0341	EN 13501-2; ETAG 026-2
Vaarallisten aineiden päästöt ilmaan	Käyttöturvallisuustiedoite ja REACH. by Neutron Fire Technologies Ltd.	1907/2006/EC 1272/2008/EC
Käyttökategoria	Y <sub>2</sub>	EOTA TR024
Muuta	Ei muita ominaisuuksia määritelty	N/A

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Neutron Fire Technologies Ltd



Luke O'Keeffe, Toimitusjohtaja